

### ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในเขตปฏิบัติการภาคเหนือ  
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ

### ชื่อผู้เขียน

นายจักรกฤษณ์ พิมพา

### วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

### คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.สุทธิชัย เปรมนฤดิปราชญ์ ประธานคณะกรรมการ  
รศ. ดร.วรวิทย์ ทابะติ กรรมการ  
รศ.ชรศักดิ์ กันธพนิต กรรมการ

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ได้ทำการศึกษาวิธีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญควบคุม  
แรงดันไฟฟ้าระดับ 22 กิโลโวลต์ในเขตปฏิบัติการภาคเหนือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
โดยอาศัยการรับส่งข้อมูลจากระบบ SCADA ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของ  
พนักงานปัจจุบันจะควบคุมโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของพนักงานแต่ละบุคคลเป็นเครื่องมือ  
ช่วยตัดสินใจควบคุม สำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษารังสีนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยการตัดสินใจของ  
พนักงานควบคุมแรงดันไฟฟ้าในระบบจำนวนที่ส่งไปยังผู้ใช้ไฟ ซึ่งระบบผู้เชี่ยวชาญจะรับข้อมูล  
ความต้องการกำลังไฟฟ้าจากระบบ SCADA ที่ติดตั้งอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าภาคเหนือ จังหวัด  
พิษณุโลก

สำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญนี้จะมุ่งเน้นในด้านการควบคุมชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าและการปรับ  
จุดแยกของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในค่าที่ผู้ใช้  
ไฟกำหนดไว้ การวัดและประเมินผลกระทบวิจัยจะใช้การเปรียบเทียบผลกระทบการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของ  
พนักงานควบคุมแบบทั่วไปและการควบคุมโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วงในการตัดสินใจ ซึ่งเปรียบ  
เทียบค่าแรงดันไฟฟ้าที่เบี่ยงเบนออกจากค่ามาตรฐาน การทำงานของชุดแยกหม้อแปลงไฟฟ้า และ  
การใช้งานชุดตัวเก็บประจุ เป็นตัวชี้วัดในการวัดผล สถานีไฟฟ้าที่เป็นจุดจ่ายไฟที่ใช้ในการศึกษา  
ประกอบด้วย 6 สถานีไฟฟ้า คือ สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 1 สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2

สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 สถานีไฟฟ้าจอมทอง สถานีไฟฟ้าลำพูน 1 และสถานีไฟฟ้าลำพูน 2 ซึ่งประกอบไปด้วยหม้อแปลงจ่ายไฟระดับแรงดัน 115/22 กิโลโวลต์ 11 เครื่อง และระดับแรงดัน 230/115 กิโลโวลต์ 1 เครื่อง ตัวเก็บประจุไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์จำนวน 28 ชุด และตัวเก็บประจุไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์จำนวน 6 ชุด

สำหรับผลการทดลองพบว่าเบอร์เซ็นต์ค่าแรงดันที่เบี่ยงเบนจากค่ามาตรฐานของการควบคุมด้วยพนักงานและระบบผู้เชี่ยวชาญมีค่าใกล้เคียงกันซึ่งอยู่ในช่วงค่าที่กำหนดไว้ 97-107 เปอร์เซ็นต์ แต่จำนวนการปรับอุคแยกของหม้อแปลงไฟฟ้าการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญจะมีจำนวนการใช้งานน้อยกว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานควบคุม

**Thesis Title**                    Voltage Control in EGAT Northern Region  
                                     Using Expert System

**Author**                         Mr. Chakkrit Pimpa

**M.Eng**                         Electrical Engineering

<b>Thesis Examining Committee</b>	Asst. Prof. Dr. Suttichai Premrudeepreechachan	Chairperson
	Assoc. Prof. Dr. Worawit Tayati	Member
	Assoc. Prof. Kajornsak Kantapanit	Member

#### **ABSTRACT**

This paper presents a type of expert system for controlling the 22kV voltage levels of power system in northern region of Thailand based on the SCADA system. At present, for the operation, the operators have to make decision by their knowledge and experience to control the voltage. This expert system is obtained for alleviation of voltage violation in the day-to-day of distribution substation in the system and process the data from the SCADA to help the operator detect buses experiencing abnormal conditions.

This expert system focused on shunt reactive power compensating devices and transformer tap changer to select the most effective control for keeping the bus voltage in the entire system within limits. The performance of the expert system is compared with the operator control in the terms of voltage deviation indices, numbers of tap changing and , numbers of switching shunt reactive compensation. The application of this expert system has been tested on 6 substations. The substations are Chiangmai1(CM1), Chiangmai2(CM2), Chiangmai3(CM3), Chomthong(CTG), Lumphun1(LN1), Lumphun2(LN2), which contained 11 of distribution transformers (115/22kV), a tie transformer (230/115kV) and 28 steps of shunt capacitors for 22kV, 6 steps of shunt capacitors for 115kV.

The results are presented by the average actual data from the expert system and operator for controlling the 22kV voltage levels based on the SCADA system. The voltage of power system is in limit range (-3% to +7%) when operating by both operator and expert system. However, the results of the expert system can reduce the number of transformer tap changing more by than 50 percent and voltage deviation within limits.